



**LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el. p. lhmt@meteo.lt, www.meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290743240, PVM mokėtojo kodas LT907432416

Suinteresuotiems tiekėjams

2012-07-17 Nr. (1.23)-B7- 729

DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), remdamasi Komisijos 2012-07-27 posėdžio protokolu Nr. PK14-45, teikia atsakymus į CVPIS susirašinėjimo priemonėmis gautus tiekėjo klausimus.

Klausimai:

Būtume nuoširdžiai dėkingi, jei perkančioji organizacija galėtų patikslinti pirkimo dokumentus, konkrečiau nuroydamą pagrindinių darbams naudotinių (darbų kiekių žiniaraštyje nurodytų) medžiagų, įrangos, prietaisų techninius parametrus (specifikacijas). Taip pat prašome atsakyti, ar tikrai numatomi montuoti šviestuvai su kaitinamosiomis lempomis, nes jos neatitinka ES standarto.

Atsakymai:

Laboratorijoje (aerodinaminio vamzdžio patalpoje) numatomo įrengti aerodinaminio vamzdžio vėjo greičio jutiklių kalibravimui (patikrai) naudojamas galingumas – ne daugiau 15 kW kintamos srovės, išmatavimai (plotis, aukštis, ilgis) – ne didesni kaip 1600*2000*8000 mm, didžiausios atskirai transportuojamos dalies išmatavimai (plotis, aukštis, ilgis) – ne didesni kaip 1300*1300*2100 mm.

Informuojame, jog supaprastinto atviro konkurso „Laboratorijos įrengimas rūsyje (aerodinaminio vamzdžio patalpos rekonstrukcija)“ sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ pateikto „Darbų kiekių žiniaraščio“ 6 skyriaus „Elektros darbai“ 16 eilutė išdėstoma taip: „Šviestuvų su ekonominėmis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose 100 vnt. 0.01“.

Komisijos pirmininkas

Saulius Balys



Donata Rakauskaitė, tel. (8 5) 271 5085, el. paštas donata.rakauskaite@meteo.lt

Originalas nebus siunčiamas.